

Filevi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione, strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 settori:

- Materiali da costruzione (Legge n. 1086/71) con Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi;
- Terreni con Decreto n. 54349 del 16/02/2006.

Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova

Settore prodotti da costruzione (Notifica n. 1676) ai sensi del D.L. 156/03 - D.P.R. n. 246 del 21/04/1993



LABORATORIO SERRAMENTI Organismo di Prova n° 1676

CERTIFICATO S576KA01 del 26-06-2009 – Pag. 1 di 13 - rif. V.A. S/576 del 14-04-2009

DATI DICHIARATI:

Intestatario: EMMEGI SYSTEM SRL
Sede Legale: 05100 TERNI - Via Curio Dentato,27

Indirizzo: Zona Artigianale - Cortignano - 06036 Montefalco (PG)

Produttore e campionatore: EMMEGI SYSTEM SRL

Luogo di produzione e campionamento: Zona Artigianale - Cortignano - 06036 Montefalco (PG)

Prodotto: Portafinestra Mod. CLASSIC 68 a due ante in legno di Pino, con apertura ad anta ribalta (spessore anta = 68 mm)

RISULTATI DELLE PROVE

Data di effettuazione delle prove:

04.06.2009

Dati rilevanti del prodotto:

Dimensioni complete	
Larghezza	1230 mm
Altezza	2100 mm

Potere fonoisolante del vetro dichiarato: **44 (-2 ; -6) dB** (La composizione è riportata a pag. 6)

Modalità di posa in opera del campione: **Posa in battuta (con mazzetta di mattoni) senza controtelaio** (Descrizione riportata a pag. 8)

CALCOLO	Norme di riferimento	Unità di misura	Rw (C;Ctr)	C ₁₀₀₋₅₀₀₀	C _{tr,100-5000}
Misurazione dell'isolamento acustico PORTAFINESTRA	UNI EN ISO 140-3 UNI EN ISO 717-1 UNI EN 14351-1	dB	39 (-1;-3)	0	-3

I risultati sopra riportati sono riferiti solo al campione sottoposto a prova e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni dichiarate.

Il Direttore
Dott. Ing. Alberto Bufali

PERUGIA

Sede Legale, Uffici e Laboratori certificati UNI EN ISO 9001
Via Y. Gagarin, 69/71 - 06070 S. Mariano di Corciano - Perugia
Tel. +39 075.5170556-5179254-5178092 - Fax +39 075.5178146
E-mail: info@sgmlaboratorio.com - Web site: www.sgmlaboratorio.com

VERONA

Uffici e Laboratori certificati UNI EN ISO 9001
Via Antonio Pacinotti, 24 - 37135 Verona
Tel. +39 045.8250321 - Fax +39 045.8232066
E-mail: verona@sgmlaboratorio.com



MILANO

Uffici: Piazza Duomo, 17 - 20121 Milano
Tel. +39 02.876289 - Fax +39 02.45471830

LEGNANO

Ricerca & Sviluppo - Tecnocity - 20025 Legnano - Milano
Tel. +39 0331.487210 - Fax +39 0331.487200

DUBAI - EMIRATI ARABI

P.O. BOX: 553
UNITED ARAB EMIRATES